

ALLEGATO 1 - DETTAGLIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO**MANUTENZIONE ANNUALE**

Prova tenuta idraulica n. 34 idranti

Prova pressione statica/dinamica portata idranti

compilazione documentazione gas fluorurati

MANUTENZIONE SEMESTRALE

Manutenzione n. 168 estintori a polvere Kg.6

Manutenzione n. 43 estintori CO2 Kg. 5

Manutenzione n. 162 porta REI

Manutenzione n. 14 uscita di sicurezza

Manutenzione n. 34 manichette UNI 45

Manutenzione n. 1 attacco VVFF

Manutenzione n. 413 rilevatori di fumo (NUMERO INDICATIVO)

Manutenzione n. 2 centraline spegnimento e n. 4 centraline di aspirazione fumi

Manutenzione n. 26 pulsanti allarme incendi

Manutenzione n. 11 pannelli ottico acustico

Manutenzione n. 2 moduli

Manutenzione impianto automatico sistema allarme rilevazione e spegnimento NAF S125

Aggiornamento registro antincendio

MANUTENZIONE TRIMESTRALE

Manutenzione trimestrale impianto automatico alimentato da n. 4 pompe